

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00456/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» (ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»). Место нахождения: РФ, Респ. Татарстан, м. р-н Лаишевский, с. Столбищенское, с. Столбище. Адрес юридического лица: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, м. р-н Лаишевский, с.п. Столбищенское, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32Б, каб. 218. Адрес места осуществления деятельности: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, м. р-н Лаишевский, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32Б. ОГРН: 1201600014164. ИНН: 1657259971. Телефон: +7(495)260-13-19. Адрес электронной почты: office-ztk@zavod-tatcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» (ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»). Место нахождения: РФ, Респ. Татарстан, м. р-н Лаишевский, с. Столбищенское, с. Столбище. Адрес юридического лица: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, м. р-н Лаишевский, с.п. Столбищенское, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32Б, каб. 218. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, м. р-н Лаишевский, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32Б. ОГРН: 1201600014164. ИНН: 1657259971.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Провода заземления с изоляцией из сшитой безгалогенной композиции и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвГнг(А)гж-НФ, ПвГнг(А)-НФ (с 1 медной токопроводящей жилой, в т.ч. герметизированной, в т.ч. с концентрической жилой из медных проволок, номинальным сечением жил от 25 до 800 кв.мм, на номинальное переменное напряжение свыше 1,0 кВ), выпускаемые по СТО К204-010-2020-ТУ «Провод заземления. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.14.120
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол сертификационных испытаний № 54 с/к-2022 от 17.05.2022, выданный Испытательным центром «Огнестойкость» Акционерного Общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЭ70. Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) рег. № RU CMS-RU.ФК14.00248 от 27.03.2020, выдан Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Элмас», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.001.13ФК14. Схема сертификации: 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Стандарт, включенный в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) - п.п. 5.3, 5.5 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» - ПРИ16 (ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011), ПД1 (ГОСТ ИЕС 61034-2-2011). Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, группе ОЖ3 по ГОСТ 15150-69 (р.8 СТО К204-010-2020-ТУ). Срок хранения: не установлен. Срок службы (годности) или ресурс продукции: не менее 30 лет с момента ввода проводов в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации (п.4.3.7.1 СТО К204-010-2020-ТУ).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2022 по 19.05.2027



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Сазонова
(подпись)

Сазонова Лидия Николаевна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Графская
(подпись)

Графская Юлия Игоревна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)