

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.ЭО30.В.00582/24



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» (ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»). Место нахождения: Республика Татарстан (Татарстан), микрорайон Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище. Адрес юридического лица: 422624, РОССИЯ, Республика Татарстан (Татарстан), микрорайон Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32Б, кабинет 218. Адрес места осуществления деятельности: 422624, РОССИЯ, Республика Татарстан (Татарстан), микрорайон Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32Б. ОГРН: 1201600014164. ИНН: 1657259971. Телефон: +7(495)260-13-19. Адрес электронной почты: office-ztk@zavod-tatkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» (ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»). Место нахождения: Республика Татарстан (Татарстан), микрорайон Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище. Адрес юридического лица: 422624, РОССИЯ, Республика Татарстан (Татарстан), микрорайон Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32Б, кабинет 218. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 422624, РОССИЯ, Республика Татарстан (Татарстан), микрорайон Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32Б. ОГРН: 1201600014164. ИНН: 1657259971.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РОССИЯ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов, не распространяющие горение, с числом алюминиевых или медных жил 1 или 3, номинальным сечением жил от 10 до 1600 мм² на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц, с изоляцией, оболочкой и марок согласно Приложению №1 на трех листах к настоящему сертификату соответствия, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 3530-006-92800518-2015 «Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.14.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 62 с/к-2024 от 15.07.2024, № 63 с/к-2024 от 15.07.2024, № 64 с/к-2024 от 15.07.2024, № 65 с/к-2024 от 15.07.2024, № 66 с/к-2024 от 15.07.2024, № 67 с/к-2024 от 15.07.2024, № 68 с/к-2024 от 15.07.2024, № 69 с/к-2024 от 15.07.2024, № 70 с/к-2024 от 15.07.2024, № 71 с/к-2024 от 15.07.2024, № 72 с/к-2024 от 15.07.2024, № 73 с/к-2024 от 15.07.2024, № 74 с/к-2024 от 15.07.2024, № 75 с/к-2024 от 15.07.2024, ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акта о результатах анализа состояния производства № 0857 стр/з/ап от 23.04.2024, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Другие документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента Российской Федерации: Технические условия ТУ 3530-006-92800518-2015 «Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно» от 14.10.2015. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Обозначение и наименование национального стандарта(ов), включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7: согласно Приложению № 1 на трех листах к настоящему сертификату соответствия. Условия хранения продукции: условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения: срок хранения кабелей на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы (годности) или ресурс продукции: срок службы кабелей при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных в настоящих технических условиях, должен быть не менее 35 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.07.2024 по 22.07.2029

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Пластун Кристина Павловна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Рябова Анна Викторовна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

