

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЖ03.В.00283/25



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» (ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»).
Зарегистрировано 20.02.2020. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 422624,
РОССИЯ, Республика Татарстан, м.р-н Лаишевский, с.п. Столбищенское, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32б, кабинет 218.
ОГРН: 1201600014164, ИНН: 1657259971. Телефон: +78435585882, адрес электронной почты: office@zavod-tatcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» (ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»).
ОГРН: 1201600014164, ИНН: 1657259971. Место нахождения (адрес юридического лица): 422624, РОССИЯ, Республика Татарстан,
м.р-н Лаишевский, с.п. Столбищенское, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32б, кабинет 218. Адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: 422624, РОССИЯ, Республика Татарстан, м.р-н Лаишевский, с.п. Столбищенское,
с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32б

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный
Центр «Оптикэнерго». ОГРН: 1101327000961, ИНН: 1327010626. Место нахождения (адрес юридического лица): 430016, РОССИЯ,
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1; адрес места осуществления деятельности: 430016,
РОССИЯ, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1.
Телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopcitenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.11АЖ03

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией из сшитого
полиэтилена, бронированные и без брони, с наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей
галогенов, в том числе из сшитой полимерной композиции, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой
прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с
числом жил 1 или 3 номинальным сечением от 10 до 1600 мм², на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20,
30, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц, марок: ПвПнг(А)-FRHF, ПвПснг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF,
ПвБПснг(А)-FRHF, ПвБаПнг(А)-FRHF, ПвБаПснг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКПснг(А)-FRHF,
ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвКаПснг(А)-FRHF, ПвКсПнг(А)-FRHF, ПвКсПснг(А)-FRHF, в том числе торговой марки
TATFLEX и с индексами «ж», «г», «2г», «у», «(п)», «ХЛ», «Т», «оэ», «К10+». Продукция изготовлена по
СТО К186-002-2010-ТУ «Кабели силовые TATFLEX с изоляцией из сшитого полиэтилена или поливинилхлоридного
пластиката на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.32.14.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 111С-2025 от
01.04.2025, № 112С-2025 от 01.04.2025 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной
ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния
производства № 341/ПБ/25 от 31.03.2025 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03.

Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности» пп. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по
ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 40 лет при соблюдении потребителем (заказчиком) условий
транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.04.2025 по 01.04.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Бобровская Тамара Владимировна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))