

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02411/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» (ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 422624, Россия, Республика Татарстан, муниципальный район Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32Б, кабинет 218.

Адрес места осуществления деятельности: 422624, Россия, Республика Татарстан, муниципальный район Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32Б.

ОГРН 1201600014164. ИНН 1657259971. Телефон: +7 (495) 260-13-19, адрес электронной почты: office-ztk@zavod-tatcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» (ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 422624, Россия, Республика Татарстан, муниципальный район Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32Б, кабинет 218.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 422624, Россия, Республика Татарстан, муниципальный район Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32Б.

ОГРН 1201600014164. ИНН 1657259971.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с числом жил 1 или 3, номинальным сечением жил от 10 до 1600 мм², на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ, с изоляцией и наружной оболочке из полимерных материалов, в том числе бронированные и экранированные, товарного знака TATFLEX, марок согласно Приложению №1 на 2 листах, выпускаемые по СТО К186-002-2010-ТУ «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ TATFLEX С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА НА НАПРЯЖЕНИЕ от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изм. 1-20 от 15.04.2025. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.14.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 60

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1256/10-2025 от 13.10.2025, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта о результатах анализа состояния производства № 02-ОС/13-11/24 от 18.11.2024, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей – не менее 40 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Дата изготовления единицы продукции – 19.04.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ


с 13.10.2025

по

12.10.2030



Руководитель
(подпись и печать руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Хазева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)